

до 01.09.2025г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в
Нефтегорском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 21-05/39 г. Нефтегорск « 16 » сентября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Гуйзюковой Светланой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Константиновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области Юридический адрес: Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 1, фактический адрес: Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 1; Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В ГБОУ СОШ с. Константиновка по адресу: 446192, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, д. 1 выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.11. – в туалете мальчиков на кране следы ржавчины, кран неисправен, на пищеблоке на кранах следы коррозии;

п. 2.4.13. - в кабинетах русского языка и литературы (2 этаж), географии (музыки), иностранного языка, математики, физики, информатики на окнах отсутствует москитная сетка - окна, открываемые в весенний, летний, осенний периоды, - должны быть оборудованы москитными сетками; в столовой на окне москитная сетка с нарушением целостности;

п. 2.5.3. – на пищеблоке (горячий цех) на стене дефект покрытия (частично отвалилась плитка), потолок в кабинете русского языка и литературы на 2 этаже, в кабинете математики имеет дефекты покрытия (отслоение штукатурки (трещины), в кабинете детских инициатив на потолке следы протеканий;

п. 2.8.5.- в спортивном зале допускается использование разных типов ламп (люминесцентные и светодиодные);

п. 2.8.9.- в кабинете начальных классов (2 класс) 5 ламп из 24 не горят; в кабинете начальных классов (1,4 классы), в кабинете детских инициатив источники искусственного освещения содержат следы загрязнений;

В СП Детский сад по адресу: 446192, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, д. 3 выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.5.3. - на стенах в групповой, в туалетной дефекты покрытия, трещины;

п. 2.4.11. – в туалете не исправно сантехническое оборудование (1 унитаз не работает);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В ГБОУ СОШ с. Константиновка по адресу: 446192, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, д. 1 выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

в срок до 01.08.2025г.:

1. Обеспечить исправным санитарно-техническим оборудованием туалет мальчиков, моечную пищеблока;
2. Оборудовать окна в кабинетах русского языка и литературы (2 этаж), географии (музыки), иностранного языка, математики, физики, информатики, в столовой москитными сетками;
3. Обеспечить целостность стены на пищеблоке, потолков в кабинете русского языка и литературы на 2 этаже, в кабинете математики, в кабинете детских инициатив;
4. Обеспечить в спортивном зале источники искусственного освещения с одинаковым типом ламп;
5. Обеспечить исправными источниками искусственного освещения кабинет начальных классов (2 класс), а также не допускать следов загрязнения источников искусственного освещения.

В СП Детский сад по адресу: 446192, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, д. 3 выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.08.2025г.:

6. Обеспечить целостность стен в групповой, в туалетной;
7. Заменить в туалете неисправное санитарно-техническое оборудование (унитаз).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Константиновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 1 (наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в Нефтегорском районе по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1 тел./факс 88467021803, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до

«01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист -
эксперт
(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

С.В. Туйзюкова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » 20 г.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание № 21-05/39 от 16.09.2024г. направлено заказным письмом с уведомлением на юридический адрес Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 1 

Копия предписания направлена 16 сентября 2024г. Руководителю Южного управления Министерства образования Самарской области С.В. Светкину по адресу: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9. 